



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРИГОРОДНОМУ РАЙОНУ
(362045, г.Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru, номер телефона
доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8(8672) 25-84-32)

"15" июля 2022 г., 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

с. Октябрьское

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 11

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «30» июня 2022 года № 11 10 часов 20 минут. Учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 15220061000200890860

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер функции ФРГУ № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена
Габуевым Аланом Николаевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пригородному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО - Алаания

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Дзгоев Алан Хазбиевич старший эксперт ССЭ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РСО-Алаания; Свидетельство об аккредитации в качестве эксперта №РСО-А-ПБ-003 от 25 февраля 2021г. выданное ГУ МЧС России по РСО-А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат имени генерал-майора Михаила Сандровича Бароева».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): РСО - Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Барбашова, 117

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат имени генерал-майора Михаила Сандровича Бароева»; ИНН 1512010444, РСО - Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Барбашова, 117

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "04" июля 2022 г., 09 час. 00 мин. по "15" июля 2022 г., 16 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

___ дней/ ___ часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" июля 2022 г., 10 час. 30 мин по "13" июля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту, РСО - Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Барбашова, 117

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

копия регистрационного свидетельства; наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета; фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица; документ, подтверждающий полномочия законного представителя; документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия паспорта); декларация ПБ (в предусмотренных, приказом МЧС России от 16 марта 2020г. № 171, в случаях); инструкции о мерах ПБ; журнал учёта эксплуатации систем противопожарной защиты; журнал учёта проведения противопожарного инструктажа; акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки); исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; копия договора об оказании услуг ; проект или акт обследования) (при наличии на объекте указанных установок и систем); план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты; сертификаты на первичные средства пожаротушения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: что имеются нарушения обязательных требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ФЗ № 184 «О техническом регулировании», а именно:

1. В школе на втором этаже допускается отделка полов и стен на путях эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (краска) (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
2. В школе на третьем этаже допускается отделка полов и стен на путях эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (краска) (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
3. Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности ГОСТ Р 12.2.143-2009.
4. На люке для входа чердачное помещение, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей не размещается информация о месте хранения ключей. п.18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5. Двери лестничных клеток на всех этажах не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ч. 4, ст. 4, ФЗ-117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 8.8 СНиП 21-01-97*.
6. Коридоры длиной более 60 м на всех этажах трёх этажного здания учреждения не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки (п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
7. Запоры на дверях эвакуационных выходов в не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа (спортзал). п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации».

8. Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией (кладовая). ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.А.4 прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

9. Декларация пожарной безопасности проверяемым лицом не представлена в органы государственного пожарного надзора (часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171).

10. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты п.17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. В местах установки приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты - п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

13. В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

14. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

15. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки, освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство потребителя, не реже

одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (приложение 3) (в ходе проверки не представлены акты (протоколы) по результатам проверок). (п. 2.12.17. Министерство энергетики российской федерации. Приказ. от 13 января 2003 года N 6. Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

16. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

17. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

18. Помещения кухни (столовой) не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (заполнения в проемах) - ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.2.3 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра № 6/н от 13.07.2022г.
2. Предписание 11/3 от 15.07.2022г.
3. Уведомление от 15.07.2022г. №4-6-9/ 180

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНД и ПР по Пригородному району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по РСО – Алания Габуев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Габуев Алан Николаевич, инспектор ОНД и ПР по Пригородному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор ТБДУ СШИ ч.п. М.С. Бареев *А.И. Исоев*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления)

15.04.22.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале